SỞ Y TẾ SƠN LA
BỆNH VIỆN ĐK YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88/TM-BVĐK

Yên Châu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Mua sắm Điều hòa và thiết bị văn phòng

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu đang thực hiện xây dựng kế hoạch mua sắm để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị hàng hóa theo kế hoạch nêu trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh báo giá (theo danh mục gửi kèm).

Đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá tới bộ phận Văn thư, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu, tiểu khu 5, thị trấn Yên châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Với tiêu đề "Báo giá Điều hòa và thiết bị văn phòng" File mềm xin vui lòng gửi về gmail: bvdkyc@gmail.com

Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

Hồ sơ năng lực của đơn vị báo giá

Thời hạn nhận báo giá: 08h00p ngày 9/5/2024

Tài liệu kèm theo thư mời chào giá: Danh mục hàng hóa

Kính đề nghị các Quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu chậm nhất 16h00p ngày 14/5/2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HSMS.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN CHÂU

BSCKII. Lê Thái Hà

DANH MỤC ĐIỀU HÒATHIẾT BỊ VĂN PHÒNG

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 88/TM-BVĐK ngày 10/5/2024)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng
I	**MÁY ĐIỀU HÒA**		
1	Điều hòa 9000BTU một chiều gắn tường	Bộ	18
2	Điều hòa 12000BTU một chiều gắn tường	Bộ	10
3	Điều hòa cây tủ đứng 18000BTU một chiều	Bộ	02
II	**THIẾT BỊ VĂN PHÒNG**		
1	Ghế xoay nhân viên văn phòng: xoay 360 độ có bánh xe di chuyển, có tựa lưng bằng vải nỉ, chân bằng nhựa. có điều chỉnh độ cao ghế.	Cái	08
2	Tủ sắt 4 khoang cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt di động: Sắt sơn tĩnh điện màu ghi, mỗi cửa có khóa riêng, tay nắm bằng nhôm	Cái	05
3	Ghế gấp: Khung Inox, chân khung ống thép F22, ghế có ốp tựa bằng tôn, đệm ngồi và tựa bằng mút bọc PVC hoặc vải. Ghế có thể gấp lại khi không sử dụng.	Cái	02
4	Giường 2 tầng: làm bằng sắt hộp có kích thước rộng 1000 x dài 2000 x cao 1700mm, có dát giường làm gỗ công nghiệp, vạt giường bằng gỗ công nghiệp, thang giường được hàn bằng sắt.	Bộ	03

Ghi chú:

1. Các máy điều hòa 9000BTU, 12000BTU một chiều gắn tường được lắp đặt trên các tầng 2 và tầng 3 của khối nhà B, nhà E. Yêu cầu các cục nóng máy điều hòa được lắp đặt phía ngoài nhà, gắn trên tường tại tầng 1.

2. Máy điều hòa bao gồm: Máy điều hòa, ống đồng, bảo ôn, băng quấn, giá đỡ giàn nóng, dây điện cấp nguồn (đi trong ống ghen nhựa), ống thoát nước. Ống đồng được uốn, gắn vào tường nhà đảm bảo tính thẩm mỹ. Các ống thoát nước máy điều hòa gắn tường được thu gom vào đường chung đưa ra rãnh thoát nước chung.

3. Máy điều hòa cây: được lắp đặt tại khoa khám bệnh bao gồm máy điều hòa, ống đồng, bảo ôn, băng quấn, dây điện cấp nguồn (đi trong ống ghen nhựa), áp tô mát bảo vệ, ống thoát nước ra rãnh thu nước.

4. Các máy điều hòa, thiết bị văn phòng cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh tại các vị trí sử dụng theo yêu cầu của Bệnh viện./.